

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0889 U
Certificate

Revisão: 03
Review

Solicitante:
Applicant

MARCOS ALMEIDA DO AMARAL
Rua Wally Sany Leite, 93 – Vila Ester
02536-100 – São Paulo – SP
CNPJ: 32.339.615/0001-33

Fabricante:
Manufacturer

EPHY-MESS GMBH
Berta-Cramer-Ring 1
65205 – Wiesbaden – Germany

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo de Certificação 5, conforme cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 115 do INMETRO, publicada em 21 de março de 2022.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR IEC 60079-0:2020;
ABNT NBR IEC 60079-7:2018;
ABNT NBR IEC 60079-11:2013;
ABNT NBR IEC 60079-31:2014.
Portaria INMETRO nº 115 de 21/03/2022.

Produto:
Product


Sensor de temperatura
Certificação por família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 29/10/2020.
Esta revisão é válida de 02/09/2024 até 29/10/2026.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.0889 U**
Certificate

Revisão: **03**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	EPHY-MESS	PR-SPA-EX-***-**	Sensor de temperatura	Não existente
2	EPHY-MESS	PR-SPA-EX-***-***	Sensor de temperatura	Não existente

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH.
n° DE/IBE/ExTR14.0063/00 – 10/11/2014;
n° DE/IBE/ExTR14.0063/01 – 01/02/2019;
n° DE/IBE/ExTR14.0063/02 – 02/06/2022.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Auditoria de fábrica realizada em 30/06/2020 – PO-0265-2020;
Auditoria de tratamento de reclamação realizada em:
29/05/2024 - 40-2024-05-000929-G001.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P01372267

Especificações:
Description

Sensores de temperatura utilizados para conversão de uma temperatura medida em uma grandeza elétrica (tensão, resistência) em um determinado ponto de medição. Destinado à instalação com componente em motores elétricos (geradores).

Os sensores são adequados para utilização em áreas classificadas que requerem nível de proteção de equipamento EPL Gb ou EPL Db.

Os sensores de temperatura são fabricados com a possibilidade de diferentes versões. Ver abaixo:

Modelo	Descrição
PR-SPA-EX-WKF-ESH	Termômetro de cabeça de enrolamento, Isolação simples, permanentemente conectado em cabo
PR-SPA-EX-WKF-KH	Termômetro de cabeça de enrolamento, permanentemente conectado ao cabo, onde o sensor de temperatura é ficado em uma luva cerâmica com resina de preenchimento
PR-SPA-EX-WKF-MH	Termômetro de cabeça de enrolamento, permanentemente conectado ao cabo e sensor de temperatura isolado, instalado dentro de um tubo de proteção em aço inoxidável, garantindo proteção contra vibração.
PR-SPA-EX-WKF-KG	Termômetro de cabeça de enrolamento com cabo permanentemente conectado e sensor de temperatura isolado que é instalado em um invólucro feito de plástico, incluindo composto fundido.
PR-SPA-EX-NWT-ST	Termômetro resistivo com placa de isolamento em mica.
PR-SPA-EX-NWT-SH	Termômetro resistivo com placa de suporte flexível, isolado por capa térmica.
PR-SPA-EX-NWT-AK	Medição de resistência em placa resistiva.
PR-SPA-EX-NWT-ZS	Termômetro resistivo com placa de suporte flexível, selada em uma placa HGW, a base de epoxy.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/9311354779123778>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.0889 U**
Certificate

Revisão: **03**
Review

Dados técnicos:

Faixa de temperatura de operação:

-60 °C/-55 °C até +175 °C/+180 °C

Grau de proteção:

mínimo IP64

Parâmetros elétricos:

Parâmetros		Ex e, Ex t	Ex i
Máxima tensão	Chip, classe A	$U_n = 17 \text{ Vcc}$	$U_i = 17 \text{ Vcc}$
	Chip, classe B	$U_n = 25 \text{ Vcc}$	$U_i = 25 \text{ Vcc}$
Máxima corrente	Chip, classe A	$I_n = 55 \text{ mA}$	$I_i = 55 \text{ mA}$
	Chip, classe B	$I_n = 80 \text{ mA}$	$I_i = 80 \text{ mA}$
Máxima potência	Chip, classe A	$P_n = 1 \text{ W}$	$P_i = 1 \text{ W}$
	Chip, classe B	$P_n = 2 \text{ W}$	$P_i = 2 \text{ W}$

Análises realizadas:

As análises realizadas encontram-se no relatório de análise nº CC-200889/03.

Marcação:

Sensores de temperatura, modelo PR-SPA-EX-WKF e PR-SPA-EX-NWT, foram aprovados nos ensaios e análises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a marcação abaixo, levando em consideração o item observações.

Ex ia IIC Gb
Ex ia IIIC Db

Ou

Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Observações:

- A letra "U" após o número do certificado, indica que o produto em questão é um componente, não podendo ser utilizado individualmente. As seguintes limitações devem ser observadas:
 - O sensor de temperatura deve ser instalado protegido contra esforços mecânicos. Partes cortantes, assim como estresse mecânico no sensor, deverão ser evitados;
 - As terminações dos cabos devem ser conectadas em terminais adequados em uma instalação fixa ou em uma área não classificada;
 - Máximos valores elétricos devem ser respeitados;
 - A montagem do sensor de temperatura deve ser analisada no contexto da certificação do equipamento;
 - O modelo PR-SPA-WKF-KG deverá ser instalado protegido da luz ultravioleta.;
 - A faixa de temperatura de serviço permitida depende do material utilizado e é mencionado no manual de instrução para os diferentes modelos.
- Este Certificado de Conformidade é válido para os produtos de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado. Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentação deste processo, sem autorização prévia da TÜV Rheinland, invalidará o certificado.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0889 U
Certificate

Revisão: 03
Review

3. É de responsabilidade do fabricante, assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificações do protótipo ensaiado, através de inspeções visuais, dimensionais e de rotina.
4. Os produtos devem ser submetidos ao ensaio de rotina de rigidez dielétrica, com tensão de 500 Vca ou 850 Vcc durante 60 segundos entre a alimentação do circuito e a carga do invólucro.
5. Os produtos devem ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as características técnicas da mesma de acordo com as especificações da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº. 115 do INMETRO, publicada em 21 de março de 2022. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química.
6. Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes em instalações elétricas em atmosferas explosivas. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos produtos são de responsabilidade do usuário e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 29/10/2020 <i>Review</i>	Certificação inicial.
01 – 24/01/2023	Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria nº 115 do INMETRO, publicada em 21 de março de 2022.
02 – 11/12/2023	Inclusão de novo modelo de produto baseado em novo relatório de ensaios.
03 – 02/09/2024	Alteração do solicitante de: EPHY-MESS GmbH Berta-Cramer-Ring 1 65205 – Wiesbaden – Germany
	Para: MARCOS ALMEIDA DO AMARAL Rua Wally Sany Leite, 93 – Vila Ester 02536-100 – São Paulo – SP CNPJ: 32.339.615/0001-33

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/9311354779123778>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.